TANECO

Паспорт качества
№ 2044/1201652 от 13.04.2012

Наименование продукта: Топливо печное бытовое, вид V

Изготовитель, адрес: ОАО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02

Нормативный документ: ТУ 38.101656-2005 с изм.№1-11

Грузополучатель, адрес: 445045, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ярославская, 8/3

Номер партии:

Дата отбора: 11.04.2012 17:30:00

Дата испытания: 11 апреля 2012 г.

Резервуар: Резервуар №43

Количество, кг: 2 666 802

Объем, л: 3 216 114

Уровень взлива, см: 1 123,4

Температура, °С: 10,6

Плотность при 20°С, кг/дм³: 0,8292

Контракт:

Вид транспортного средства: ЖД

Номер транспортного средства: 73120586

Количество нетто, кг: 63 350

Количество брутто, кг: 90 050

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Фракционный состав 10% перегоняется при температуре 90% перегоняется при температуре	°С	 не ниже 160 не выше 360	 188 327	ГОСТ 2177
2	Вязкость кинематическая при 20°С	мм²/с	не более 8.0	3,61	ГОСТ 33
3	Температура застывания в период с 1 апреля по 1 сентября	°С	не выше -5	-15	ГОСТ 20287
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 45 °С	56	ГОСТ 6356
5	Содержание серы	%	не более 1,1	0,9900	ГОСТ Р 51947
6	Содержание сероводорода	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 17323
7	Испытание на медной пластинке	-	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 6321
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307
9	Кислотность	мг КОН на 100 см³	не более 5,00	1,15	ГОСТ 5985
10	Зольность	%	не более 0,02	0,0	ГОСТ 1461
11	Коксуемость 10%-ного остатка	%	не более 0,35	0,01	ГОСТ 19932
12	Массовая доля воды	-	следы	следы	ГОСТ 2477
13	Массовая доля механических примесей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
14	Цвет	-	от бесцветного до черного	светло-желтый	Визуально
15	Плотность при 15°С*	кг/м³	не нормируется	834,2	ГОСТ Р 51069

Примечание.

* Показатель плотность при 15°С не является браковочным и определяется для товарно-транспортных операций

ОКП материала: 0251920105

Заключение: Топливо печное бытовое, вид V. Продукция соответствует ТУ 38.101656-2005 с изм.№1-11

Дополнительная информация: Данные в п.2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 с паспорта изготовителя

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов: _____ / Капкачева Татьяна Васильевна

Паспорт качества распечатал: _____ / Абдуназарова О.В.

Татнефть АЗС Центр - Челнинский филиал ООО ДЛЯ ПАСПОРТОВ КАЧЕСТВА

ТАТНЕФТЬ-ТРАНС Для первоначальных документов